

**«Күншуақ» ЖШС-нің
менгерушісі К. Кунходжаеваға**

А Н Ы Қ Т А М А

Арыс ауданының Төтенше жағдайлар бөліміне 2013 жылдың 7 қарашасында келіп түскен ЗТ/К-39 санды сұраныс хатыңызға сәйкес, Арыс қаласы М. Исламкулов көшесі №14 үйде орналасқан «Күншуақ» шағын орталығының ғимаратын және ғимаратқа орнатылған автоматты өрт дабыл қаққыш қондырғыларына өрт-техникалық зерттеу жұмысы жүргізіліп, өрт-техникалық зерттеу актісінде көрсетілген мәлімдемеге байланысты ережеге сәйкес келеді.

**Арыс аудандық Төтенше жағдайлар
бөлімінің бастығы ө.қ.қ. капитаны**



Б. Диханов

Өрт-техникалық зерттеу

АКТІСІ

Арыс қаласы

«~~10~~» қараша 2013 ж.

Біз, төмендегіше растап қол қоюшылар: Арыс ауданының төтенше жағдайлар бөлімінің аға инженері ө.қ.қ. лейтенанты Е. Қасымханов және «Күншуақ» шағын орталығы меңгерушісі К. Кунходжаевамен бірлесіп 2013 жылдың 10-ші қарашасы күні Арыс қаласы, М. Исламкулов көшесі №14 үйде орналасқан «Күншуақ» шағын орталығының ғимаратын және ғимаратқа орнатылған автоматты өрт дабыл қаққыш қондырғыларына өрт-техникалық зерттеу жұмысы жүргізіліп, анықталғаны:

- автоматты өрт дабыл қаққыш қондырғыларына сызбаға сай орнатылған және тексеру барысында жарамды;
- ғимарат өрт сөндіру құралдарымен (огнетушитель ОПУ-5) толық жабдықталған.
- ғимарат шатырының жабуының ағаш құрылыстары оттан қорғау сұйықтығымен өңделген.
- электр желілері өртті қауіпсіздік ережелерінің талаптарына сай орнатылған.

Арыс ауданының төтенше жағдайлар
бөлімінің аға инженері ө.қ.қ. лейтенанты



Е.Қасымханов

«Күншуақ» ЖШС-нің меңгерушісі



К. Кунходжаева